



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**Лодейнополюский отдел по государственному энергетическому надзору**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-  
Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 98, корп. Б, г. Лодейное Поле, Ленинградская обл., 187700 телефон/факс: (813-64) 24-59  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [lodeynoepole@szap.gosnadzor.ru](mailto:lodeynoepole@szap.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений**

«19» декабря 2017 года

№ 27-8279-5254/ПР

г. Подпорожье  
Ленинградская область

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.11.2017 № 27-8279/Рк.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор Лодейнополюского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Иксанов Мунир Шакирович (старший группы), государственный инспектор Лодейнополюского отдела по государственному энергетическому надзору (ОЭН) Северо-Западного управления Ростехнадзора Стерликова Елена Юрьевна.

Наименование организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» (ГБПОУ ЛО «ППТ»).

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ ЛО «ППТ» Чечельницкая Ольга Анатольевна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Кузнецов Борис Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе Елистратов Виктор Александрович, инженер по ОТ и ТБ Рулева Раиса Кирилловна, старший мастер Макарова Елена Васильевна, электромонтер Гаврилов Николай Иванович.

Дата, время, место проведения проверки: с 11 час. 30 мин. «11» декабря 2017 года до 16 час. 00 мин. «19» декабря 2017 года; г. Подпорожье.

По адресам: 187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Некрасова, д. 3. 187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 5.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 19.12.2017 № 27-8279-8974/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - ГБПОУ ЛО «ППТ», предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
Эксплуатация электроустановок			
1.	Отсутствуют, утвержденные ответственным за электрохозяйство (не реже 1 раза в 2 года) однолинейные схемы электроснабжения в целом по зданиям ГБПОУ ЛО «ППТ».	п.п. 1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП	30.11.2018
2.	Отсутствуют паспорта кабельных линий.	п.2.4.5 ПТЭЭП	30.11.2018
3.	Оперативный журнал ведется не в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ.	п. 6.6 ПОТ ЭЭ	30.11.2018
4.	Проведение осмотров электрооборудования не подтверждено документально (отсутствуют записи в оперативном журнале).	п. 2.2.39 ПТЭЭП	30.11.2018
5.	Не проведено периодическое измерение изоляции стационарных электроплит при нагретом состоянии (1 раз в год).	Приложение 3 п.28.1 ПТЭЭП	30.11.2018
6.	Не проведено периодическое измерение изоляции электросварочных установок (1 раз в 6 мес.).	п.3.1.22 ПТЭЭП	30.11.2018
7.	Не проведена периодическая проверка устройств защитного отключения.	п. 1.8.37 ПУЭ; ГОСТ Р 50571.16; Приложение 28 п.28.7 ПТЭЭП	30.11.2018
8.	Не проведены измерения сопротивления заземляющих устройств.	п. 2.7.13, Приложение 3, п.26.4 ПТЭЭП	30.11.2018

Перечень применяемых сокращений:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 7) (утверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 261).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.16-2007 (ГОСТ Р 50571.16) «Электроустановки низковольтные», Часть 6, Испытания

(утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 594-ст).

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора (Лодейнопольский отдел по государственному энергетическому надзору) в срок до **30.11.2018** информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с п. 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлена, один экземпляр получила: директор ГБПОУ ЛО «ППТ» Ольга Анатольевна

  
(подпись)

О.А. Чечельницкая

«19» декабря 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): внесена.


Государственный инспектор  
Лодейнопольского ОЭнН

Директор ГБПОУ ЛО «ПТТ»



М.Ш. Иксанов

(подпись проверяющего)




О.А. Чечельницкая

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному  
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора



М.Ш. Иксанов

Государственный инспектор Лодейнопольского отдела по государственному  
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора



Е.Ю. Стерликова